

การวัดค่าความส่องสว่างภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ชื่ออาคาร.....อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14).....

ชั้น	ชื่อห้อง	ค่าความสว่าง					หน่วย
		ด้านหน้าซ้ายห้อง	ด้านหลังซ้ายห้อง	ด้านหน้าขวาห้อง	ด้านหลังขวาห้อง	ค่าเฉลี่ย	
1	ห้องธุรการ	305	336	325	249	303.75	lx
1	ห้องประชาสัมพันธ์	283	346	295	363	321.75	lx
1	ห้องอบรมใบขับขี่	284	342	286	354	316.50	lx
2	ห้องการเงิน	287	319	279	321	301.50	lx
2	ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	279	319	287	316	300.25	lx
3	ห้องพัสดุ	289	309	286	319	300.75	lx
3	ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร	286	318	276	321	300.25	lx
3	ห้องเรียน 14301	315	369	335	378	349.25	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 1	289	309	299	306	300.75	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 2	295	309	289	315	302.00	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 3	291	312	287	316	301.50	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 4	283	311	290	318	300.50	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 5	292	315	287	309	300.75	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 6	284	321	287	308	300.00	lx
4	ห้องกองกลาง	290	405	258	400	338.25	lx
4	ห้องเลขานุการ	280	265	248	256	262.25	lx
4	ห้องประชุม	318	309	286	287	300.00	lx
4	ห้องอธิการบดี	314	307	293	288	300.50	lx
5	ห้องเรียน 14501	318	375	335	390	354.50	lx
5	ห้องเรียน 14502	321	368	329	379	349.25	lx
5	ห้องเรียน 14503	319	369	329	378	348.75	lx
6	ห้องเรียน 14601	322	358	341	367	347.00	lx
6	ห้องเรียน 14602	316	375	338	385	353.50	lx
6	ห้องเรียน 14603	324	374	329	379	351.50	lx
6	ห้องเรียน 14604	329	368	335	375	351.75	lx
7	ห้องเรียน 14701	320	358	329	369	344.00	lx
7	ห้องเรียน 14702	315	360	325	365	341.25	lx

การวัดค่าความส่องสว่างภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ชื่ออาคาร.....อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14).....

ชั้น	ชื่อห้อง	ค่าความสว่าง					หน่วย
		ด้านหน้าซ้ายห้อง	ด้านหลังซ้ายห้อง	ด้านหน้าขวาห้อง	ด้านหลังขวาห้อง	ค่าเฉลี่ย	
7	ห้องเรียน 14703	310	365	328	376	344.75	lx
7	ห้องเรียน 14704	316	370	336	380	350.50	lx
8	ห้องกองนโยบายและแผน	243	477	265	352	334.25	lx
8	ห้องสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	267	356	256	360	309.75	lx
8	ห้องประชุม	284	318	286	321	302.25	lx
9	ห้องวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน	266	310	454	754	446.00	lx
9	ห้องประชุม	220	253	215	232	230.00	lx